

Opole dn. 24.07.2020 r.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Pzp”) Zamawiający udziela wyjaśnień bez zmiany treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.:

„Odtworzenie dachu w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu”
nr SZP-26-2/2020.

Pytanie z dnia 23.07.2020

„W związku z ogłoszeniem nr 564867-N-2020 z dnia 21-07-21 r. zwracamy się z zapytaniem czy możemy złożyć ofertę na materiale innym niż w specyfikacji?

Jako długoletni wykonawca dachów na wysoki rąbek przemysłowy chcielibyśmy zaproponować wykonanie pokrycia w systemie np. 65/400 z blachy aluminiowej gr. 0,90 mm z powłoka jednostronną RAL standard – zamiast rąbka podwójnego Ruukki classic. Zaproponowane przez nas pokrycie wykonywane jest od wielu dziesiątek lat również na obiektach użyteczności publicznej.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie jako równoważne i nie gorsze niż opisane w OPZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści SIWZ, a jedynie uszczegółowienie i wykładnię jej postanowień. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ zostały opublikowane, zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp, na stronie BIP Zamawiającego.

000279717
TEATR
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
45-056 OPOLĘ, PL. Teatralny 12
tel. 077 453 90 82 do 85
NIP 754-032-98-81 (13)

Dyrektor Teatru

Norbert Rakowski