

Opole dn. 19.01.2021 r.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Pzp”) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.:

„Dostosowanie akustyczne oraz prace modernizacyjne na Małej Scenie w Teatrze im Jana Kochanowskiego w Opolu”

nr SZP-26-6/2020.

PYTANIE NR 1. Drzwi D4 "harmonijkowe" - czy muszą być stalowe w klasie ogniowej EI30 czy mają stanowić jedynie rewizję do pomieszczeń za tylną ścianą sali? czy przeszklenie ponad nimi jest wymagane? i czy ewentualne powiększenie tego otworu jest w zakresie wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie muszą być stalowe. Przeszklenie nie jest wymagane. Ewentualne powiększenie otworu jest po stronie Wykonawcy.

PYTANIE NR 2. Proszę o podesłanie rzutów sufitu dekoracyjnego i przekrojów przez ten sufit.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udostępnia w załączeniu rysunki będące kompletem do operatu akustycznego. Rysunki uwzględniające sufit dekoracyjny to 07 oraz 08 Dodatkowa informacja to: "wełna mineralna co najmniej 20mm z welonem szklanym; montaż nie bliżej niż 40cm od krawędzi sufitu".

PYTANIE NR 3. proszę o udostępnienie projektu zawierającego lokalizację paneli refleksyjnych ujętych w przedmiarze w pozycji 10.3 - Ustroje refleksyjne - 14szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udostępnia w załączeniu rysunki będące kompletem do operatu akustycznego. Rysunki uwzględniające lokalizację paneli to 02 i 03.

Zamawiający informuje, że w związku z powyższymi wyjaśnieniami przedłuża termin złożenia oferty do dnia 26.01.2021 r. do godz. 12.00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią zmianę treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany w SIWZ-IDW:

1. Rozdział 14.6 Oznakowanie ofert.

Było:

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 25 stycznia 2021 roku godz.12:15

Jest:

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 26 stycznia 2021 roku godz. 12:15

2. Rozdział 17. Miejsce i termin złożenia oferty.

Było:

do dnia:	25 stycznia 2021 roku	do godz.	12:00
-----------------	------------------------------	-----------------	--------------

Jest:

do dnia:	26 stycznia 2021 roku	do godz.	12:00
-----------------	------------------------------	-----------------	--------------

3. Rozdział 18. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Było:

w dniu:	25 stycznia 2021 roku	o godz.	12:15
----------------	------------------------------	----------------	--------------

Jest:

w dniu:	26 stycznia 2021 roku	o godz.	12:15
----------------	------------------------------	----------------	--------------

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza niniejsze wyjaśnienia, załączniki, SIWZ (Część 1 - IDW) ze zmienioną treścią oraz zmianę ogłoszenia na stronie BIP Teatru na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp.

2 up
Specialista
ds. Projektów
Aleksandra Demciuch
Aleksandra Demciuch