

Opole 28.06.2024 r.

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy postępowania pn.: Wykonanie układu klimatyzacji dla części pomieszczeń w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu Nr.: SZP-26-3/2024

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Zamawiający udziela wyjaśnień do wniosku wykonawcy o wyjaśnienie SWZ:

Zebrane pytania do SWZ oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: Wykonanie układu klimatyzacji dla części pomieszczeń w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w poniższej tabeli:

LP	Data	Treść pytania	Udzielone wyjaśnienie/odpowiedź.
1	21-06-2024 13:01	Dzień dobry, Czy w cenie oferty należy ująć koszt przeglądów okresowych? Jeśli tak ile razy w roku należy je wykonywać?	Zamawiający informuje, że należy przyjąć jeden przegląd raz w roku.
2	21-06-2024 13:22	Na rzucie dachu ujęty się agregat 50kW, a w opisie technicznym ujęty jest agregat o mocy 28kW. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.	Należy przyjąć agregat 28 kW
3	21-06-2024 14:31	Udostępniony przedmiar branży elektrycznej dotyczy innego postępowania. Proszę o udostępnienie poprawnego przedmiaru robót branży elektrycznej.	Odpowiedzi udzielono 24.06.2024 r, udostępniono właściwy przedmiar.
4	24-06-2024 9:47	Dzień dobry, Zwracam się z prośbą o załączenie poprawnego przedmiaru dla części elektrycznej, ponieważ obecnie dołączony jest przedmiar pt. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w piwnicy budynku RCKiK" dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.	Odpowiedzi udzielono 24.06.2024 r, udostępniono właściwy przedmiar.
5	24-06-2024 10:26	W projekcie jest informacja, że "Komunikacja pomiędzy agregatem, a jednostkami wewnętrznymi odbywa się poprzez przewód 2-żyłowy nieekranowany" Jest to niezgodne z wytycznymi producenta, gdyż sterowania wykonuje się przewodem ekranowanym. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.	Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć przewód ekranowany.

6	24-06-2024 10:48	W przedmiarze robót branży sanitarnej w pozycji 15 i 16 ujęta jest dwa razy rury o takiej samej średnicy. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.	Jest to oczywista pomyłka – należy przyjąć jedną pozycję (pozycja 15)
7	24-06-2024 15:03	Zamawiający prowadzi postępowanie niezgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, ponieważ wskazane w projekcie parametry spełnia tylko jeden producent Samsung, a ustawa nakłada na Zamawiającego obowiązek w zakresie rozwiązań równoważnych. Proszę o zmianę parametrów, tak aby istniały rozwiązania równoważne.	Zamawiający informuje, że zgodnie z PZP dopuszcza rozwiązania równoważne, po wybraniu oferty należy przedstawić propozycję rozwiązań do akceptacji projektanta i inwestora.
8	26-06-2024 9:37	W projekcie podany jest błędny współczynnik EER urządzenia marki Samsung powinno być 2,2. Proszę o poprawę projektu.	Zamawiający wyjaśnia, że 2,2 dotyczy jednostek kanałowych, 2,5 jednostek kastonowych.
9	26-06-2024 9:47	Jednostka wewnętrzna Samsung 2,2kW ma wagę 9kg Jednostka wewnętrzna Samsung 23,6kW ma wagę 9,5kg i wydatek 618m ³ /h Jednostka wewnętrzna Samsung 5,6kW ma wagę 12kg . Proszę o poprawę projektu.	Zamawiający wyjaśnia, że zapis zostanie skorygowany w ramach nadzoru autorskiego. Nie ma on znaczenia na etapie przygotowania oferty, ponieważ wykonawca może zaproponować własny system do akceptacji inwestora i projektanta .

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania zgodnie z art. 284 ust 6 pzp.