

Opole 8.07.2024 r.

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy postępowania pn.: Wykonanie układu klimatyzacji dla części pomieszczeń w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu Nr.: SZP-26-3/2024

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Zamawiający udziela wyjaśnień do wniosku wykonawcy o wyjaśnienie SWZ:

Zebrane pytania do SWZ oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: *Wykonanie układu klimatyzacji dla części pomieszczeń w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w poniższej tabeli:*

1. Zamawiający udzielił odpowiedzi: "Zamawiający wyjaśnia, że 2,2 dotyczy jednostek kanałowych, 2,5 jednostek kastonowych" Przedmiotem zamówienia są klimatyzatory ściennie, ponadto w pytaniu chodzi o współczynnik EER jednostki zewnętrznej, a typ jednostki wewnętrznej nie ma tu znaczenia. Jest podany błędny współczynnik EER jednostki zewnętrznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że współczynnik jednostki zewnętrznej EER wynosi 2,2.

2. Zamawiający odpowiedział "Zamawiający informuje, że zgodnie z PZP dopuszcza rozwiązania równoważne, po wybraniu oferty należy przedstawić propozycję rozwiązań do akceptacji projektanta i inwestora" Jakie są parametry równoważności, gdyż wszystkie parametry z projektu spełnia tylko jeden producent. Co zostało przywołane w pierwotnym pytaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że parametry równoważności mieszczą się w skali +/- 10 %

3. Od czego zależy czy inwestor i projektant zaakceptują rozwiązanie Wykonawcy? Jakimi kryteriami będzie się inwestor i projektant posługiwał. Proszę o precyzyjne podanie wymogów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kryteriami którymi Zamawiający będzie się kierował to parametry równoważności wynoszące +/- 10 % oraz wymogiem, że marka systemu musi być porównywalnej klasy co w projekcie.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania zgodnie z art. 284 ust 6 pzp.

Jednocześnie Zamawiający wydłużył czas na składanie ofert z dnia 8.07.2024 godz. 10.00 do dnia 10.07.2024 godz. 10:00 oraz odpowiednio termin otwarcia ofert: na 10.07.2024 godz. 11:00.

Odpowiednie zmiany zawarto również w SWZ.